

# 中部電気工事協力会連合会推奨認定品

優良機材

**推奨品**

中部電気工事協力会連合会

## CECCU SSポール推奨品

品名	仕様				構造	配線方法	用途及び特長
	全長 (mm)	地上高 (mm)	直径 (φ)	設計荷重 N (kgf)			
CJ-2	6200	5165	89.1	784 (80)	2本つぎ	外部配線	仮設用 ボルト止2本つぎ、 移設、再使用ができる
CS-1	4500	3500	89.1	784 (80)	ストレート	外部配線	仮設用 軽くて丈夫
CS-2	6200	5165	89.1	784 (80)	ストレート	外部配線	常設用 軽くて丈夫