

曾根用地 管理型最終処分場 放流水 維持管理記録 (2022年度)

測定頻度：年1回

調査地点名		pH処理装置 排水口		最終処分場の 維持管理基準
採取年月日		12月7日		
分析結果が得られた年月日		12月21日		
アルキル水銀化合物	mg/L	不検出		検出されないこと
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	< 0.0001		0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.003		0.03以下
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01		0.1以下
有機燐化合物	mg/L	< 0.1		1以下
六価クロム化合物	mg/L	< 0.05		0.5以下
砒素及びその化合物	mg/L	< 0.01		0.1以下
シアン化合物	mg/L	< 0.1		1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	< 0.0005		0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.01		0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.01		0.1以下
ジクロロメタン	mg/L	< 0.02		0.2以下
四塩化炭素	mg/L	< 0.002		0.02以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	< 0.004		0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.1		1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.01		0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	< 0.3		3以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	< 0.006		0.06以下
1,3-ジクロロプロパン	mg/L	< 0.002		0.02以下
チウラム	mg/L	< 0.005		0.06以下
シマジン	mg/L	< 0.003		0.03以下
チオベンカルブ	mg/L	< 0.02		0.2以下
ベンゼン	mg/L	< 0.01		0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.01		0.1以下
1,4-ジオキサン	mg/L	< 0.05		0.5以下
ほう素及びその化合物	mg/L	< 0.1		50以下
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1		15以下
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	1.6		200以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	mg/L	< 1		5以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	mg/L	< 1		30以下
フェノール類含有量	mg/L	< 0.02		5以下
銅含有量	mg/L	0.02		3以下
亜鉛含有量	mg/L	< 0.01		2以下
溶解性鉄含有量	mg/L	< 0.1		10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L	< 0.1		10以下
クロム含有量	mg/L	0.02		2以下
大腸菌群数	個/cm ³	< 30		日間平均3000以下
燐含有量	mg/L	0.01		16(日間平均8以下)
ダイオキシン類 ^{※1}	pg-TEQ/L	< 0.012		10以下

※1 採取年月日：2022年 11月 9日、分析結果が得られた年月日：2022年12月15日。